



Městský úřad Mikulov
Odbor stavební a životního prostředí
Náměstí 1, 69220 Mikulov
tel.:519444555, fax:519444500
e-mail:podatelna@mikulov.cz



Číslo jednací
MUMI 14003316
Spis

Vyřizuje
Jan Hluchý
Tel: 519444609
Mail: hluchy@mikulov.cz

V Mikulově dne 29.01.2014
Počet stran: 2
Vaše číslo jednací:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší podle ust. § 27 odst. 1, písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“), po předchozím posouzení žádosti podané dne 20.1.2014 žadatelem – INTECHA spol. s r.o., Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7, zpracovatelem projektu pro investora- RWE GAS Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, ve věci vydání závazného stanoviska k povolení stavby „Havarijní odtlakování technologického zařízení-PZP Dolní Dunajovice“, v k.ú. Horní Věstonice, na pozemcích ve vlastnictví investora, v areálu podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice, sběrná střediska č. 1, 2 a 4, parc. č. 3810/2 a části pozemku 4727, vydává podle ustanovení § 11, odst. 3 zákona pro účely řízení podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) následující

souhlasné závazné stanovisko:

Dle předložené žádosti a projektové dokumentace je součástí stavby rovněž umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (nevyjmenovaných v příl.č. 2 zákona), jako součástí technologie sloužící k odtlakování kumulovaných zásob zemního plynu za účelem zamezení případné havárie, a to:

PS 100-sběrné středisko 1 (SS1), pro uvolnění max. 47,9 m³ vodního objemu technologie*

- pro komín A 101 cca 26.700 kg/h (počáteční max. uvolňované množství plynu)
- pro komín A 102 cca 39.700 kg/h (počáteční max. uvolňované množství plynu)

PS 200-sběrné středisko 2 (SS2), pro uvolnění cca 48,2 m³ vodního objemu technologie*

- pro komín A 201 cca 26.700 kg/h (počáteční max. uvolňované množství plynu)
- pro komín A 202 cca 39.700 kg/h (počáteční max. uvolňované množství plynu)

PS 400-sběrné středisko 4 (SS4), pro uvolnění cca 26,1 m³ vodního objemu technologie*

- pro komín A 401 cca 8.740 kg/h (počáteční max. uvolňované množství plynu)
- pro komín A 402 cca 23.000 kg/h (počáteční max. uvolňované množství plynu)

*plyn při provozních podmínkách v režimu těžby

K umístění a instalaci uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší -

není námitek.

Orgán ochrany ovzduší nspecifikuje samostatné podmínky k realizaci záměru v rámci řízení podle stavebního zákona.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Protože toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé, vydanému příslušným stavebním úřadem

Ing. Jan Hluchý,
odborný zaměstnanec

Obdrží:

INTECHA, spol. s r.o., Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7

Na vědomí:

Městský úřad Mikulov, OSŽP-stavební úřad
Náměstí 1, 692 01 Mikulov