

objekt - akce :

Kozí hrádek, k.ú Mikulov

O D B O R N Ý P O S U D E K

ve věci

statického stavu objektu

.....

1. Zadání

Posudek je vypracována základě objednávky č. C605050015 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) ze dne 9.4.2025.

2. Účel

Posouzení stability skalního masivu.

3. Podklady

- šetření na místě dne 9.4.2025 za účasti zástupců ÚZSVM, města, dodavatele revitalizace oblasti a dalších
- odborný výklad k dané problematice (Ing. Štábl)
- snímky (příloha)

4. Situace

Při revitalizaci okolí věže a odstranění vegetace byly zaznamenány na skalním masivu čerstvé vlasové trhliny a s ohledem na možné riziko nestability byly práce zastaveny. Na základě toho bylo svoláno jednání na místě k projednání dalšího postupu. Z šetření dne 9.4.2025 jsou nejpodstatnější informace Ing. Štabla, který má s danou lokalitou (po geologické stránce) v blízkém okolí zkušenosti a z kterých dále vycházím (kromě mých dřívějších zkušeností - posudků) a jsem s nimi ztotožněn.

5. Posudek

Na základě současných poznatků lze konstatovat :

- Stav skalního masivu neohrožuje statiku vlastní věže a bezprostředně bezpečnost okolí. Provoz věže a okolí lze zachovat.
- Upozornění na jistá rizika jsou z principu tzv. „předběžné opatrnosti“ zcela opodstatněná a z hlediska „geologického času“ jsou nutné další navrhované kroky pro racionální řešení.
- Navrhovat v současné době nějaká opatření bez jejich exaktního zdůvodnění je nepodložené.
- Pro sledování chování skalního masivu jako celku a lokálních poruch je třeba uskutečnit „monitoring“ po dobu 1-2 roků. Návrh monitoringu přislíbil Ing. Štabl.
- Z jednání vyplynulo, že lze částečně odtěžit patu skalního masivu na jižní straně (upřesnění Ing. Štabl).

V Brně 13.4.2025

Ing. Jiří Hermany

Příloha : snímky

±